SUD INCENDIE

libre des extimeteurs.

65 Avenue Rhin et Danube 34500 BEZIERS

Tèl.: 04.67.52.18.72 - Fax : 04.67,62.15.68 - E-mail : sud.incendie@wanadoo.fr - Site WEB : www.sud-incendie.fr - APSAD. № 403/07/04-285

DE VISITE RAPPORT

LES CELLIERS DU VENT

17 AVENUE RICARDO MAZZA

34630 SAINT THIBERY ZAE LA CROUZETTE

Tél: 0467906998 - Por: 0667766064

Date : 26/07/2016

Agent: PONTIER PATRICK

(Rayer la mention inutile)

Travail reporté à la demande du client :

no no Travail réalisé suivant rapport

Conforme Règle R4

Non Non

R 5 - Recharge, Quinquennale R 10 - Recharge décennale RAU.- Recharge Après Utilisation

M.S. - Mise en Service

Désignation	Marque	Année	Emplacement	M.S.	>	RSR	R 10 RAI	RAU Observations
CONCE	CONCERNE LA CAVE DE NEFFIES	DE NEF	IES					
Ext.neige carbonique 5KG Stand	SFEME	2015	TGBT CAVE		×			60/40/3
Extincteur eau 91 + add mano	GLORIA	2015	LOCAL STOCK		×			
Extincteur eau 91+ add mano	GLORIA	2015	LOCAL STOCK		×			
Extincteur eau 91 + add mano	GLORIA	2010	CAVE		×			
Extincteur eau 9 t + add mano	GLORIA	2011	CHAIS		×	×		
Extincteur poudre ABC 6kg mano	GLORIA	2010	CHAIS.			×		
Extincteur eau 9 (+ add mano	GLORIA	20,15	CAVE		×			
				100 PML 100 PM				
				CA-000-000-000				2
								a gardina est
				- Call A Colombia				8
- Control of the Cont			¥!					

(Sud Incendie se dégage de toute responsabilité en cas de non réalisation des trayaux de vérification, de réparation ou de remplacement de matériel; le client seul engage son entière responsabilité.)